

GUIDE TIL HÅNSPRIT

Håndsprit

Vi er vel efterhånden ved at have vænnet os til at skulle have håndsprit i store mængder. Men hvor store mængder må vi have stående? Og er det egentlig i orden, at placere det brandfarlige materiale i en flugtvej?

I kølvandet på Corona er der blevet ændret i Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker. For §8 betyder det at Stk.2 nu således giver mulighed for at have spritdispensere i flugtveje mv.

§ 8. Emballager og tanke med brandfarlige væsker må ikke anbringes i bygningens flugtveje.

Stk. 2. Der kan dog til brug for hånddesinfektion på stedet anbringes håndspritdispensere med et rumindhold på højst 1 liter pr. dispenser i flugtveje, bortset fra trapperum, hvis der er sundhedsmæssige hensyn, der taler herfor, og dispenserne ikke umiddelbart kan placeres andre steder under hensyn til bygningens anvendelse og indretning. De brandmæssige hensyn skal tilgodeses i videst muligt omfang.

De vigtigste punkter

Håndspritdispensere kan anbringes på gangarealer, ved indgangsdøre mv. for at forebygge spredning af sygdom

Såfremt det ikke er muligt at placere dem andet sted, må man placere dem i flugtveje og indgange, men de må dog højst have et indhold på 1 liter pr dispenser - det gælder dog **ikke** for trapperum.

Håndspritdispensere, der er opstillet uden for flugtveje, må max indeholde **25 l pr dispenser**.

Er en dispenser ikke taget i brug (fx en reservebeholder) betragtes den som **oplag**. Så gælder reglerne for opbevaring af **brandfarlige væsker** nemlig.

Det er en fordel at have store dispensere, så opfyldning flere gange om dagen undgås. Hav dog for øje for brandfaren ved store mængder på samme sted

Dispensere opstilles med så **stor afstand** som muligt og væk fra andet brandfarligt materiale. Brug også en opsamler så spild undgås.

Dispensere på mere end 1 liter bør **fastmonteres** til vægge

Dispensere med et rumindhold på mere end **5 liter**, bør have en håndildslukker synlig tilgængelig. Den skal være **max 25 meter** fra dispenser.



Oplag af brandfarlige og brændbare væsker er omfattet af Bekendtgørelse nr. 1639 af 6. december 2016 om brandfarlige og brændbare væsker.

[Link til bekendtgørelsen her.](#)